

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Solicitud de Compras o Contrataciones

Unidad De Compras y Contrataciones

REFERENCIA:

Descripción de la Adquisición: Adquisición de Campanas de Inyección y Extracción, para uso del Taller de Panadería, Escuela de La Romana - Gerencia Regional Este (GRE) del INFOTEP”

Procedimiento No.: INFOTEP-CCC-CP-2019-0003

Rubro: Industrias del metal y de minerales

Área Requiriente: Gerencia Regional Este

Fecha: 29 de enero, 2019

Ítem	Ítem	Especificación	Cantidad
1	Campana Inyección y Extracción en Acero Inoxidable 304 0.80 m x 1.80 m Gastronomía Formato central	Campana extractora con motor de extracción homologado, tipo extracción e inyección. Con sistema de detección y combate de incendios, con agente extintor basado en potasio de bajo PH. Sistema de tubería de distribución. Sistema de extracción con motor de aproximadamente 2 hp y 3600 CFM Calibre del acero inoxidable: mínimo 18/10 Tipo de acero: AISI 304 Certificaciones: UL o ETL, CE y NSF •Incluir: instalación en taller de La Romana	1
2	Campana Inyección y Extracción en Acero Inoxidable 304 0.80 m x 5.30 m Gastronomía Formato central	Campana extractora con motor de extracción homologado, tipo extracción e inyección. Con sistema de detección y combate de incendios, con agente extintor basado en potasio de bajo PH. Sistema de tubería de distribución. Sistema de extracción con motor de aproximadamente 2 hp y 3600 CFM. Calibre del acero inoxidable: mínimo 18/10 Tipo de acero: AISI 304 Certificaciones: UL o ETL, CE y NSF •Incluir: instalación en taller de La Romana	1
3	Campana Inyección y Extracción en Acero Inoxidable 304 1.50 m x 5.30 m Gastronomía Formato central	Campana extractora con motor de extracción homologado, tipo extracción e inyección. Con sistema de detección y combate de incendios, con agente extintor basado en potasio de bajo PH. Sistema de tubería de distribución. Sistema de extracción con motor de aproximadamente 2 hp y 3600 CFM. Calibre del acero inoxidable: mínimo 18/10 Tipo de acero: AISI 304 Certificaciones: UL o ETL, CE y NSF •Incluir: instalación en taller de La Romana	1
4	Campana Inyección y Extracción en Acero Inoxidable 304 2.75 m x 0.90 m Gastronomía Formato de pared	Campana extractora con motor de extracción homologado, tipo extracción e inyección. Con sistema de detección y combate de incendios, con agente extintor basado en potasio de bajo PH. Sistema de tubería de distribución. Sistema de extracción con motor de aproximadamente 2 hp y 3600 CFM. Calibre del acero inoxidable: mínimo 18/10 Tipo de acero: AISI 304	1

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional

“Año de la Innovación y la Competitividad”

		<p>Certificaciones: UL o ETL, CE y NSF</p> <p>•Incluir: instalación en taller de La Romana</p>	
5	<p>Campana Inyección y Extracción en Acero Inoxidable 304 2.97 m x 2.50 m Panadería / Pastelería Formato de pared</p>	<p>Campana extractora con motor de extracción homologado, tipo extracción e inyección. Con sistema de detección y combate de incendios, con agente extintor basado en potasio de bajo PH. Sistema de tubería de distribución. Sistema de extracción con motor de aproximadamente 2 hp y 3600 CFM. Calibre del acero inoxidable: mínimo 18/10 Tipo de acero: AISI 304 Certificaciones: UL o ETL, CE y NSF</p> <p>•Incluir: instalación en taller de La Romana</p>	1
6	<p>Campana Inyección y Extracción en Acero Inoxidable 304 3.10 m x 1.30 m Panadería / Pastelería Formato de pared</p>	<p>Campana extractora con motor de extracción homologado, tipo extracción e inyección. Con sistema de detección y combate de incendios, con agente extintor basado en potasio de bajo PH. Sistema de tubería de distribución. Sistema de extracción con motor de aproximadamente 2 hp y 3600 CFM. Calibre del acero inoxidable: mínimo 18/10 Tipo de acero: AISI 304 Certificaciones: UL o ETL, CE y NSF</p> <p>•Incluir: instalación en taller de La Romana</p>	1
7	<p>Campana Inyección y Extracción en Acero Inoxidable 304 4.55 m x 0.80 m Panadería / Pastelería Formato de pared</p>	<p>Campana extractora con motor de extracción homologado, tipo extracción e inyección. Con sistema de detección y combate de incendios, con agente extintor basado en potasio de bajo PH. Sistema de tubería de distribución. Sistema de extracción con motor de aproximadamente 2 hp y 3600 CFM. Calibre del acero inoxidable: mínimo 18/10 Tipo de acero: AISI 304 Certificaciones: UL o ETL, CE y NSF</p> <p>•Incluir: instalación en taller de La Romana</p>	1
<p>Nota: para todos los Ítems se requiere Instalación y colocación en el centro de La Romana, Gerencia Regional Este.</p>			



Licda. Victoria Fdez. Torrens
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

