



No. EXPEDIENTE
INFOTEP-CCC-CP-2017-009
No. DOCUMENTO

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
 "Año del Desarrollo Agroforestal"

21 de junio de 2017

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

UNIDAD DE COMPRAS E INVENTARIO

CIRCULAR No. 2

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Respuestas a consultas Realizadas

La "Contratación de la Construcción de las Edificaciones:

Lote I: Edificio de Aulas y Talleres La Romana, Gerencia Regional Este (GRE);

Lote II: Ampliación de 6 Aulas, Azua, Gerencia Regional Sur (GRS);

Lote III: Remodelación de Talleres de Panadería y Repostería Gerencia Regional Central (GRC) del INFOTEP", INFOTEP-CCC-CP-2017-009.


La Unidad de Compras e Inventario del INFOTEP les informa que, en fechas comprendida entre el 29 de mayo al 13 de junio de 2017 recibimos las siguientes preguntas, las cuales contestamos a continuación:


-Lote I:

P-1. Se requiere el detalle de la viga V4Y.

Respuesta P-1: Descargar detalle en adjunto a Circular de Preguntas y Respuestas

Viga V4Y






P. 2 Se requiere el detalle de la viga de escalera.

Respuesta P-2: Descargar detalle en adjunto a Circular de Preguntas y Respuestas.


DETALLES DE TRAMOS DE ESCALERA



P-3 Se requiere el detalle de la viga de junta de expansión.

Respuesta P-3: Descargar detalle en adjunto a Circular de Preguntas y Respuestas.

DETS. JUNTA DE EXPANSION A NIVEL DEL TECHO.




P-4 Especificación de la losa de la partida 5.5.2.

Respuesta P-4: Losa Plana de Hormigón Armado en Techos de Cajas de Escaleras, Acero de 3/8" a 0.20 en la Dirección Corta y a 0.25 en la Dirección Larga, Hormigón Industrial de 240 Kg./cm² industrial, Fy = 4,200 kg/cm², espesor de Losa de 0.12 m.

P-5 El plano del bloque dos no está, el del bloque 1 esta repetido, por favor enviar el Bloque 2

Respuesta P-5: Descargar detalle en adjunto a Circular de Preguntas y Respuestas.



P-6 Especificación de la Viga V4y partida 5.3.18, y de la viga de la Escalera, partida 5.3.19

Respuesta P-6: igual a respuesta P-1 y P-2

Fin de preguntas y respuestas

Notas:

- Las preguntas fueron plasmadas en esta circular textualmente y tal cual fueron redactadas y remitidas por los oferentes.
- Las respuestas fueron compiladas y plasmadas en este documento a partir de las respuestas suministradas por las áreas técnicas aplicables.

En Santo Domingo, D.N. a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).

Resolución Única: (Respuestas)

Victoria Fernández Torrén

Victoria Fernández Torrén
Encargada Unidad de Compras e Inventario